

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月12日

福島県立ふたば支援学校長

| | |
|--|-----------------------|
| 工事（委託業務）番号 | 第24-7990-0001号 |
| 工事（委託業務）名 | 福島県立ふたば支援学校農業用ハウス新築工事 |
| 質 問 事 項 | |
| 頭上灌水や発電機、遮光カーテン等の資料があれば、教示願いたい。 | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>本体は、曲管パイプと直管パイプを組み合わせた構造で、被覆P0フィルムは0.15ミリメートルの厚みを想定しております。</p> <p>頭上灌水は、スプリンクラーと簡易タイマー付きで、1000リットルのタンクからポンプにより水を供給する仕組みを想定しており、このポンプの電源として電圧100ボルトの発電機を付けることを想定しております。ポンプから配管を通して供給された水を多数のマイクロスプリンクラーでハウス全体に灌水することを想定しております。</p> <p>カーテンは、手動式で、2軸2層とし、55パーセントの遮光カーテンと70パーセント以上の遮光率のカーテンを基本とし、側面もフィルムで覆う想定です。</p> | |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。